

Inspections mensuelles

Information générale - Artisans et Entreprises - AE 04

Septembre
2012

Introduction

La toute première mesure de prévention est certainement l'ordre et la propreté.

S'il n'est pas toujours facile de faire respecter ceci chez soi, qu'en est-il dans votre entreprise?

Vous trouverez en annexe, une fiche d'inspection périodique qui vous aidera à vérifier si les consignes sont correctement respectées.

Fiche d'inspection

Cette fiche a comme but d'énumérer un ensemble de situations qui peuvent se produire dans votre entreprise et qui peuvent être à l'origine d'un feu ou d'un incident quel qu'il soit. En effectuant une visite régulière dans vos bâtiments, il sera plus aisé de détecter si on respecte ou pas les consignes.

On y trouve:

- Les abords du bâtiment sont-ils propres, les pelouses tondues, absence de graffitis, ...
- Accessibilité et bon état des moyens d'extinction
- Ordre et propreté en général
- Les portes coupe feu sont elles dégagées et en bon état
- Les chauffages sont-ils dégagés, en bon état, ...
- Etc. ...

Qui doit effectuer les inspections?

Idéalement ceci doit se faire soit par le travailleur désigné (s'il y en a un dans l'entreprise), par un des responsables des divers services, ou par une personne que vous désignez. Elle vous remettra ensuite son rapport pour suivi.

Fréquence des inspections.

Elle effectuera la visite une fois par mois idéalement à date fixe car il lui sera ainsi possible de visiter l'entreprise des jours différents.

Suites à réserver aux inspections

Lorsqu'une remarque doit être reprise au rapport, on le dira directement aux personnes concernées. Elles peuvent alors agir ou dans les plus brefs délais. Si lors de la visite suivante le point est en ordre, la mesure corrective aura correctement été implémentée. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire une seconde remarque. Si le point persiste il faudra éventuellement prévoir un affichage. Et si malgré cela le problème persiste, il faudra prendre des mesures plus énergiques ou mettre en place des contraintes (fermetures automatiques, balustrades, déménagement du problème dans une zone adaptée, ...)

Or, c'est à vous de trouver la meilleure solution. Si vous ne trouvez pas, alors contactez-nous, on pourra éventuellement vous proposer une solution.

Avantage du formulaire

Comme il est écrit, il est facile de retrouver depuis quand le problème existe ou s'il y a une récurrence.

Lorsque la procédure est correctement implémentée, elle peut être rendue dynamique. Ce peut aussi devenir un outil pour récolter des informations. On peut aussi demander tous les mois de regarder certains points avec attention, ce qui vous donnera une image actualisée de votre entreprise. N'hésitez pas à „user“ du formulaire.

Fiche d'inspection Incendie

Check List - CL 01

Inspection faite par : _____

Date : _____

Contrôlée par : _____

Date : _____

Points à inspecter

Tenue générale des locaux	Satisfaisant			Observation
	Oui	Non	Sans Objet	
Accès libre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Déchets				
- Poubelles de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Evacuation régulière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Collecte sélective	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Abords des bâtiments				
- Evacuation des déchets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Présence de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Accès libre pour intervention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Plantations entretenues et élaguées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Consignes générales et particulières	Oui	Non	Sans Objet	Observation
Signalisation de l'interdiction de fumer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Respect de l'interdiction de fumer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Procédures de permis de feu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Procédures de contrôle après travaux par points chauds et flamme nue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Procédures de contrôle des entreprises extérieures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Moyens de protection et de défense contre l'incendie	Oui	Non	Sans Objet	Observation
Extincteurs mobiles				
- Accès dégagés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Chargés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Plombés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Signalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dévidoirs à alimentation axiale / RIA				
- Accès dégagés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Etat des lances / vannes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Signalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Essais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hydrants intérieurs armés				
- Accès dégagés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Etat général	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Portes coupe-feu				
- Clairement signalées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Etat général	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Obstruées / Bloquées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Fermeture sans problème	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Satisfaisant			Observation
	Oui	Non	Sans Objet	
Installation de détection extinction gaz - Contrôle du tableau - Report d'alarme - Niveau de charge des batteries - Niveau de charge des réservoirs - Etat général des matériels - Etanchéité des locaux	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Risques particuliers				
Installation électrique (armoires) - Etat des conducteurs - Fermeture des portes - Accès dégagés - Stockage autour / à l'intérieur - Passages des câbles obturés	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Poste de recharge de batteries - Délimitation de la zone - Protection de la zone / Dégagement - Ventilation efficace - Interdiction de fumer - Extincteur en place	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Stockage de produits inflammables dans les ateliers - Signalisation - Etiquetage - Consignes - Cuvettes de rétention - Mise à la terre des fûts de transvasement - Quantités limitées stockées en cours de fabrication - Usage de récipients de sécurité	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Stockages - Contre les façades - Interdiction de fumer - Hauteurs respectées - Accès dégagés - Fractionnement du risque	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Chaudières / Appareils de chauffage - Interdiction de fumer - Accès et abords dégagés - Vanne d'arrêt d'urgence - Risque de propagation - Absence de matières combustibles	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ventilation des locaux / installations électriques - Grilles dégagées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fermeture de chantier - Déchets éliminés - Perçages obturés par matière incombustible	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	