

Fiche d'inspection Incendie

Check List - CL 01

Inspection faite par : _____

Date : _____

Contrôlée par : _____

Date : _____

Points à inspecter

Tenue générale des locaux	Satisfaisant			Observation
	Oui	Non	Sans Objet	
Accès libre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Déchets				
- Poubelles de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Evacuation régulière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Collecte sélective	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Abords des bâtiments				
- Evacuation des déchets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Présence de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Accès libre pour intervention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Plantations entretenues et élaguées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Consignes générales et particulières	Oui	Non	Sans Objet	Observation
Signalisation de l'interdiction de fumer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Respect de l'interdiction de fumer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Procédures de permis de feu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Procédures de contrôle après travaux par points chauds et flamme nue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Procédures de contrôle des entreprises extérieures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Moyens de protection et de défense contre l'incendie	Oui	Non	Sans Objet	Observation
Extincteurs mobiles				
- Accès dégagés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Chargés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Plombés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Signalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dévidoirs à alimentation axiale / RIA				
- Accès dégagés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Etat des lances / vannes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Signalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Essais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hydrants intérieurs armés				
- Accès dégagés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Etat général	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Portes coupe-feu				
- Clairement signalées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Etat général	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Obstruées / Bloquées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Fermeture sans problème	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Satisfaisant			Observation
	Oui	Non	Sans Objet	
Installation de détection extinction gaz - Contrôle du tableau - Report d'alarme - Niveau de charge des batteries - Niveau de charge des réservoirs - Etat général des matériels - Etanchéité des locaux	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Risques particuliers				
Installation électrique (armoires) - Etat des conducteurs - Fermeture des portes - Accès dégagés - Stockage autour / à l'intérieur - Passages des câbles obturés	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Poste de recharge de batteries - Délimitation de la zone - Protection de la zone / Dégagement - Ventilation efficace - Interdiction de fumer - Extincteur en place	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Stockage de produits inflammables dans les ateliers - Signalisation - Etiquetage - Consignes - Cuvettes de rétention - Mise à la terre des fûts de transvasement - Quantités limitées stockées en cours de fabrication - Usage de récipients de sécurité	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Stockages - Contre les façades - Interdiction de fumer - Hauteurs respectées - Accès dégagés - Fractionnement du risque	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Chaudières / Appareils de chauffage - Interdiction de fumer - Accès et abords dégagés - Vanne d'arrêt d'urgence - Risque de propagation - Absence de matières combustibles	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Ventilation des locaux / installations électriques - Grilles dégagées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fermeture de chantier - Déchets éliminés - Perçages obturés par matière incombustible	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	